



Vägledning för anslutning till Stamnätet

Nätbolagsdagarna 2021

Fredrik Tinglöv, Svenska kraftnät



Anslutningsprocessen - syfte/mål

- Minska antalet ansökningar om anslutningar som avslutas innan de kommit till projektfasen
 - Indikation om anslutningsmöjlighet (utanför anslutningsprocessen)
 - Utredningsavgift i ett tidigare skede
- Tätare och tydligare statusåterkopplingar
 - Mer transparanta vad som händer i våran process
 - Anslutande part har större möjligheter att planera sitt arbete och sin egen process
- Korta ledtiderna
 - Överlappa systemanalysen med genomförbarhetsanalysen
 - Inför tidig projektstart i vissa fall




Indikation om anslutningsmöjlighet

- Ligger innan/utanför Svenska kraftnäts ordinarie anslutningsprocess
- Det är kostnadsfritt och frivilligt för den som avser ansluta till Stamnätet att begära en indikation
- En förfrågan om indikation görs i det speciellt framtagna formuläret som kommer finnas på Svenska kraftnäts hemsida
- Indikationen lämnas inom cirka två månader från inkommen förfrågan och innehåller följande
 - *En indikativ bedömning om tillräcklig kapacitet finns tillgängligt i den ansökta anslutningspunkten*
 - *Schablonbaserad kostnadsuppskattning av anslutningsavgiften*
 - *När i tiden kapaciteten beräknas finnas tillgänglig*
- Indikationen förfaller samma dag som den skickas till anslutande part.
- Om anslutande part vill gå vidare med en anslutning krävs en ansökan om anslutning.



Ny ”Utredningsavgift”

- Ersätter dagens ”avgift för teknisk förstudie” som idag betalas vid tecknande av intentionsavtalet
 - 100 000 kronor vid anslutning till 220 kV-nätet
 - 300 000 kronor vid anslutning till 400 kV-nätet
- Ny utredningsavgift
 - 700 000 kr vid en fullskalig utredning där både en system- och en genomförbarhetsanalys ingår
 - 350 000 kr de fall enbart en systemanalys ska genomföras
- Betalning skall ha inkommit till Svk innan utredningen påbörjas (se processbilden)
- Avgiften gäller för ansökningar där någon form av analys krävs
- Avgiften gäller ej för ansökningar
 - om ökad inmatning/uttag inom maxeffekten i befintligt anslutningsavtal
 - åtgärder i befintlig station utan ändrad inmatning/uttag
 - teckna anslutningsavtal i befintlig anslutning med oförändrad inmatning/uttag jämfört med nyttjandeavtalet

Ansökan till Anslutningsavtal



Anslutningsavtal till Drifttagning



Tidplan

- Extern remiss med branschen avslutad
- Hantering av svar och återkoppling till branschen under hösten
- Den uppdaterade anslutningsprocessen "går live" under december 2021

Övrigt

- Kontinuerligt arbete för att effektivisera processen pågår
- Vägledningen kommer uppdateras mer kontinuerligt framöver
- Vägledningen gör inte anspråk på att vara heltäckande för alla olika varianter av anslutning/åtgärder osv utan beskriver på ett översiktligt vis en typanslutning ”ny anslutning av inmatning/uttag” och vilka riktlinjer och principer Svenska kraftnät arbetar utefter.
- Kontakt med Svenska kraftnät bör tas innan en ansökning om anslutning lämnas in om några oklarheter föreligger.